

C1	КРОВЛЯ
6мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП
5мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
5мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (с механическим креплением)*
50мм	АРМИР. ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА (М 8Р=1 150850, М150)
120мм	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ "ТЕХНОПЛЕКС"
40-320мм	КЕРАМЗИТ ПО УКЛОНУ
3мм	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ БИКРОСТ ХПП
200мм	Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ВНУТРЕННЯЯ ШТУКАТУРКА
	*применительно к зоне оси температурного блока при устройстве кровли опустится ниже нуля

C2	ПОЛ 4–25 ЭТАЖ, КВАРТИРЫ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
160мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C2'	ПОЛ 4– 25 ЭТАЖ, КВАРТИРЫ САНУЗЕЛ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
160мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C3	ПОЛ 4–25 ЭТАЖ, МОП
20мм	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
60мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
160мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C4	ПОЛ 3 ЭТАЖ, КВАРТИРЫ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
50мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
300мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C4'	ПОЛ 3 ЭТАЖ, КВАРТИРЫ САНУЗЕЛ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
50мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
300мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C5	ПОЛ 3 ЭТАЖ, МОП
15мм	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
70мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
300мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C6	ПОЛ 2 ЭТАЖ, ОФИСЫ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C6'	ПОЛ 2 ЭТАЖ, ОФИСЫ САНУЗЕЛ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C7	ПОЛ 2 ЭТАЖ, МОП
15мм	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
60мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА
по системе	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

C8	ПОЛ 1 ЭТАЖ, ОФИСЫ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C8'	ПОЛ 1 ЭТАЖ, ОФИСЫ САНУЗЕЛ
20мм	ОТДЕЛКА ПОЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
55мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
25мм	ШУМКА РОСПИЛОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C9	ПОЛ 1 ЭТАЖ, МОП
15мм	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
60мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C9'	ПОЛ 1 ЭТАЖ, ЛЕСТНИЦА
15мм	КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
60мм	ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА С ФИБРОВОЛОКНОМ
180мм	ОСНОВАНИЕ- Ж/Б ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
10мм	ШТУКАТУРКА

C10	ПОДВАЛ
1000(1700) мм	ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА
	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ
	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В10
100мм	МЕСТНЫЕ ГРУНТЫ СТРОЙПЛОЩАДКИ

W1	СТЕНА ПОДВАЛА
80мм	ЭПП «ТЕХНОПЛЕКС»
	БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР
240мм	ЖЕЛЕЗОБЕТОН

W2	НАРУЖНАЯ СТЕНА НА ОТМЕТКЕ ±0,000– +5,000
по системе	СТЕКЛЯННЫЙ ФАСАД

W3	НАРУЖНАЯ СТЕНА 3 ЭТАЖ
5мм	ШТУКАТУРКА, ВITEX
140мм	ТЕХНОФАС
320мм	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
10мм	ВНУТРЕННЯЯ ШТУКАТУРКА

W4	НАРУЖНАЯ СТЕНА 4–25 ЭТАЖ
5мм	ШТУКАТУРКА, ВITEX
140мм	ТЕХНОФАС
240мм	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
10мм	ВНУТРЕННЯЯ ШТУКАТУРКА

W5	ПАРАПЕТ
5мм	ШТУКАТУРКА, ВITEX
140мм	ТЕХНОФАС
240мм	ЖЕЛЕЗОБЕТОН
3мм	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ БИКРОСТ ХПП
150мм	ТЕХНОЭЛАСТ
6мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП
5мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП
5мм	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (с механическим креплением)*

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Приточные клапаны и конвекторы - см. раздел ОВ
2. Отметка низа окон и дверей= отметка конструкции.
3. Высота окон и дверей= высота проема от перекрытия.
4. УТЕПЛЕНИЕ СТЕН:
- стены подвала: *ЭПП «ПЕНОПЛЭКС»* ;
- наружные стены: теплоизоляция ТЕХНОПЛЕКС (мин. плита), система BITEX;
- стены кровли (парапет, шахты, лестицы): *ЭПП «ПЕНОПЛЭКС»*.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПОДЛЕЖИТ ОБЪЯСНЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ	H= +8,38 (3.00) ПОТОЛОК НА +8,380 = 3,000 от ПОЛА	+73.400 +73.380 отметка чистого пола отметка конструкции	отверстия в стенах–см. раздела «Инженерные сети»
железобетон	+ 73.400 отметка чистого пола	3.07 обозначение квартиры	проход труб отопления в толщине стяжки см. раздела «Инженерные сети»
Утепленый кирпич 250 мм	+ 73.380 отметка конструкции	3.07.4 обозначение комнаты	отверстия в стенах–см. раздела «Инженерные сети»
кирпич 120мм(лоджий, шахта) кирпич 65мм (шахта)	333/333 (000) обозначение двери	Отверстия в перекрытии–см. раздела «Инженерные сети» и KZ.	отметка низа отверстия(см) от уровня плиты перекрытия этажа: H=195-15/20 (ширина(см), высота(см))
2хГКЛ/ 2хГКЛВ стелаж 75мм 2хГКЛ/ 2хГКЛВ	333/333 (0 1) обозначение окна	Отверстия в перекрытии этажа выше– см. раздела «Инженерные сети» и KZ.	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

1. ЭТИ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ.
2. ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬСЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ДОКЛАДЫВАТЬ О ЛЮБЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ ИЛИ УПУЩЕНИЯХ РАЗРАБОТЧИКУ ДО НАЧАЛА РАБОТ И ВО ВРЕМЯ ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА.
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТУКЦИИ ТАКИЕ, КАК НА ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ, МЕХАНИЧЕСКОЙ, ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ И / ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИЛАГАЮЩЕЙСЯ ДОКУМЕНТАЦИИ.
4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕШЕНИЯ УКАЗАНЫ НА ЛИСТЕ ОБЩИХ ДАННЫХ.

Схема: *Приняты условные отметки ±0.000*



ГП 6 : ±0.000 = 133.00
ГП 7 : ±0.000 = 132.60
ГП 8 : ±0.000 = 132.20

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Содержание данного чертежа является интелектуальной собственностью его авторов и используется заказчиком на основе неисключительной лицензии. Все изменения, вносимые в проектную и рабочую документацию на всех этапах проектирования и строительства, должны быть согласованы с авторами проекта в установленном порядке. Данный чертеж следует читать вместе с пояснительной запиской и другими документами, выпущенными в составе проектной документации. Авторы данного чертежа не несут ответственности за его использование в случае нарушения вышеперечисленных условий.

ЗАКАЗЧИК
ПС ООО СИБАКАДЕМСТРОЙ
ул. Каменская 7, Новосибирск
тел.: 8 (383) 230-45-30

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК
ООО ФОРТ-РУССИА, 129594 МОСКВА
ул. Шереметьевская 34, 3 этаж
тел./факс: +7(495) 601-94-68
www.fort-russia.ru

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
A					
B					
C					
D					
Рук. мастерской		Вилтык И.М.			2018.07
ГАП		Ковальская И.			2018.07
Рук. проекта		Мамаладзе М.			2018.07
Архитектор		А. де-Вилле			2018.07
		А. де-Вилле			

20–15–PAN4–АР7.1

Многоэтажные жилые дома со встроенными и встроенно–пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Немировича–Данченко в Кировском районе г.Новосибирска. Дом ГП7

Жилой Дом ГП–7

РАЗРЕ 3-3 М 1:100

Стадия	Лист	Листов
РД	16	16

ООО "ФОРМ"

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

890x630